

Certificado de Calidad

El Centro de Investigación e Ingeniería de Productos de Ducasse Industrial S.A. certifica que el sistema D-150 HD, perteneciente a la línea HEAVY DUTY, cumple con los requerimientos establecido por las normas ANSI-BHMA A 156.14-2007 Y UNE-EN 1527:2014 para puertas suspendidas pesadas



Información de la prueba:

Clasificación: ANSI-BHMA A 156.14-2007 GRADO 1
UNE EN 1527:2017 GRADO 4

Peso Puerta: 150 Kg.

Durabilidad: 137.160 m. (50.000 Ciclos)

Realizado en: Laboratorio del Centro de Investigación e Ingeniería de Productos

Información adicional:

Rodamientos: Acero templado cincado resistente 96 horas en cámara de niebla salina (UNE-EN 1670:2007)

Chasis: Acero laminado espesor 3.0 mm cincado

Pletina de sujeción: Acero laminado espesor 3.8 mm cincado

Riel: U-150 Acero laminado espesor 2.0 mm

Certificado nº **PL-HD-73-V03_0219**



Raul Cisterna B.
Centro de Investigación e
Ingeniería de Productos